


HAWLE-SATULOIDEN SANGAT



Koko DN	Putken materiaali			Ø Sangan ulkohalkaisija alue	Pituus	Merkinnät			
	Teräs	Valurauta	Asb**			DN	Putkimateriaali		
*50	●	●	●	60 - 70	330	50	ST	G	AZ
*65	●	●	●	70 - 82	360				
*80	●	●	●	89 - 108	400	65	ST	G	AZ
*100	●	●	●	102 - 130	450				
*125	●	●	●	132 - 158	520	80	ST	G	AZ
*150	●	●	●	159 - 185	595				
175	●	●		185 - 210	685	100	ST	G	AZ
200	●	●		210 - 235	760				
*200		●	●	219 - 244	785	125	ST	G	AZ
*250	●	●		264 - 288	905	150	ST	G	AZ
250			●	288 - 310	975	175	ST	G	
*300	●	●		316 - 340	1055	200	ST	G	
300			●	335 - 360	1130	200		G	AZ
*350	●	●		355 - 380	1155	250	ST	G	
350			●	385 - 408	1250	250			AZ
400	●	●		408 - 429	1300	300	ST	G	
*400	●	●		415 - 440	1325	300			AZ
400			●	450 - 475	1425	350	ST	G	
*450	●	●		467 - 485	1480	350			AZ
450			●	498 - 520	1570	400	ST	G	
*500	●	●		518 - 535	1630	400	ST	G	
500			●	578 - 600	1810	400			AZ
*600	●	●		620 - 640	1945	400	ST	G	
600			●	680 - 700	2120	450			AZ

* Jos putken ulkohalkaisijaa tai materiaalia ei ole määritelty tilauksessa toimitetaan satula merkityn pituisella sangalla

** Asbestiputken ulkohalkaisija mitattu ei sorvatulta osuudelta, (ilmoittakaa tarkka ulkohalkaisija tilauksessa).

ST=Teräs G=Valurauta AZ=Asbestisementti